

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ ДО ЦТ

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Кушевский р-н с. Красное ул. Ворошилова 71

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр творчества, ИНН 2340018182, тел. 8 86168 3-57-98.

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2340018182

Телефон: 8 86168 3-57-98

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 25.03.2016

Фактическая дата обследования: 25.03.2016

Организация: МБОУ ДО ЦТ

Должность лица: Директор

ФИО: Миндрина Елена Сергеевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по не соответствию
Участки и территории					
Автостоянка					
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Не соответствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Не соответствует	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Не соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Не требуется	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Не требуется	
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0	п. 4.1.8	Не	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Продольный уклон пути движения	К		см.	не более 5%	п. 4.1.7	соответствует	
Указатели направления движения	К			наличие	п. 4.1.3	Не соответствует	
Ширина пути движения	К			не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Отсутствие	
Вход						Соответствует	
Входная площадка							
Нескользкое покрытие	К, О, С			наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К			не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К			не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная							
Высота порога двери	К			не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С			наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К			не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная							
Высота подъема ступеней	О, С			12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С			наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С			90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С			наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	только с одной стороны
Ширина ступеней	О, С			35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе							
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К			не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К			не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на	К			наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	

входе (при высоте подъема более 3,0 м.)							
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие		п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.		п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.		п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)							
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.		п. 5.2.4	Не соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)							
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.		п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие		п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.		п. 5.1.4	Не соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.		п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.		п. 5.2.7	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.		п. 5.2.4	Не соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.		п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.		п. 5.2.1	Не соответствует	
Зона оказания услуги							
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.							
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.		п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%		п. 7.1.7	Соответствует	

Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабине					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	

помещениях на высоте					
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У -	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	-	-	-	-	
Вход	-	-	-	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#	
Зона оказания услуги	-	#	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#	
Средства информации	-	#	-	-	

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

	Выделить специализированные места размером 6,0 х 3,6 м. для автотранспорта инвалидов в креслах-колясках
	На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов
	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.
Участки и территории	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012
	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа
	Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см.
	Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%
	Установить указатели направления движения для инвалидов
	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (только с одной стороны)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;
	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м.
	Обеспечить пути движения в коридорах (галереях и т.п.) шириной не менее 1,5 м.
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
Санитарно-гигиеническое помещение	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски не менее 1,4 м.
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 х 1,8 м.
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«25» июня 2016 г.

Дата составления Паспорта

Специальным ГРЗН в Хушевском р-не

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

С.И. Колесникова

Ф.И.О.